

消防車出動に関するお詫び

8月29日(火)午前、消防車5台が出動するという事態が発生し、近隣住民の皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

経緯と致しまして、

- ・午前11時36分頃、社会福祉法人鶯鳴会 すとろべりーホーム1階、サンルームの火災センサーが発報し、消防署に自動通報されました。
- ・午前11時45分頃、消防車が到着し、また、警備会社アルソックにも通信異常が発報されていたため、警備員も到着、建物内等を検証しましたが火元は確認されませんでした。
- ・午前12時頃、テラス内が締め切り状態で換気が行われていない状況だったためテラス内の温度上昇により感知器が作動したと判断、その後、自動通報装置復旧、午前12時15分、消防車等は撤収致しました。

原因と致しまして、

- ・サンルーム内の室温が高温になったのが原因と考えられます。

対策と致しまして、

- ・同日午後12時30分頃、サンルーム内の室温上昇を防ぐため屋根にサンシェードを設置
- ・8月30日(水)、午後3時頃から火災点検業者がセンサーの点検を実施、確認したところ機器に異常はありませんでした。
- ・今後、このようなことが再発しないよう火災報知器を熱式から煙式に取り替える予定

福祉事業を通じて地域の発展に貢献致したく存じますので、今後とも当施設の運営に、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

令和5年8月31日
社会福祉法人 鶯鳴会
理事長 中森孝榮