

令和 5 年 7 月 4 日

近隣住民の皆様

火災報知器誤作動に関するお詫び

平素は、社会福祉法人鶯鳴会にご理解・ご協力いただきまして誠にありがとうございます。

令和 5 年 7 月 1 日（土）12時半頃からすとりべりーホームにて作動しました火災警報器により、近隣住民の皆様には大変ご迷惑及びご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

消防署、警察立会いの下、出火等ではないことを確認しており、今回の警報は誤作動でありました。通常、火災警報器、火災報知器、消火器等は定期的に点検し管理をしておりますが、誤作動を起こしました原因につきましては、1階天井裏に水が溜まり、その水が火災感知器の内部に侵入し誤作動を起こしてしまいました。天井裏に水が溜まった原因については現在まだ調査中でございます。

今後このようなことが起きないように再発防止に向け、最善の注意を払ってまいりますので、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人 鶯鳴会
理事長 中森孝榮